

## 废水在线设备数据异常公示

2022年1月4日22时到1月5日12时，我公司污水站在线设备PH数据异常升高，污水站人员发现异常情况后，立即通知了在线设备运维单位，运维人员到现场检查发现PH电极头破损，导致PH数据异常，更换PH电极头后，恢复设备数据正常。我公司同时将此情况已报送至合肥市生态环境局经开区生态环境分局，特此公示。

